

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001
Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru. http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

№ 64 от «04» марта 2021 г.

г. Омск

**Казенное общеобразовательное учреждение Омской области "Адаптивная школа-интернат № 17",
644074, Омская обл., Омск г., Садовая ул., 15**

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия

имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и

зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

В результате проведения плановой выездной проверки в отношении казенного общеобразовательного учреждения Омской области "Адаптивная школа-интернат № 17", по адресу: 644074, Омская обл., Омск г., Садовая ул., 15,

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка законодательства, или в области технического регулирования, согласно акту проверки № 64 от «04» марта 2021 года, а именно:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ, ст. 11, 28, 29, 35, 39 ч. 3;

2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, п.п. 2.4.6.2, 2.4.12, 2.5.3, 2.9.5, 2.11.2, 2.11.4;

3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020г. № 32, п.п. 8.1.2.3, 8.1.2.7;

4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п. 2.2, 4.4.2, 7.15;

5. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 г. № 60: п.п. 1.3, 5.1, 5.7.

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потреби-

телей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения
1.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие подоконников, оконных рам в помещениях по адресу: ул. Садовая, 15 (постирочной (2 окна), помещении для сушки белья (3 окна), музее на 1 этаже (1 окно), актовом зале (3 окна), хлебном цехе пищеблока (1 окно), складе молочных продуктов (1 окно)); в помещениях по адресу: ул. Энергетиков, 64 (мясном цехе пищеблока (1 окно), хлебном цехе (1 окно), туалете для персонала на 1 этаже (1 окно), раздевалке для старших классов (3 окна), туалете для девочек на 2 этаже (1 окно), швейной мастерской (6 окон), кабинеты №№ 3.1 (3 окна), 3.2 (3 окна), 3.5 (3 окна), 3.6 (3 окна), 3.7 (4 окна), 3.9 (3 окна), 3.12 (4 окна), 4.10 (4 окна), 2-х лестничных маршах (6 окон), раздевалка для девочек при спортивном зале (1 окно), в спортивном зале (7 окон), кабинет музыки (3 окна), центр дополнительной подготовки (2 окна), кабинет логопеда (2 окна), кабинете психолога (2 окна), библиотеке (3 окна), позволяющее качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	19.08.2022
2.	Обеспечить наличие гладкой поверхности эмали у 2 бытовых ванн, расположенных в помещении для стирки белья при прачечной, позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	19.08.2022
3.	Обеспечить наличие гладкой поверхности потолочного покрытия в помещении для стирки белья при прачечной, бытовой комнате № 119 основного здания; устранить дефекты на поверхности стены в гладильной при прачечной по адресу: ул. Садовая, 15, раздевалке для старших классов, помещении для хранения уборочного инвентаря по адресу: ул. Энергетиков, 64, позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	19.08.2022
4.	Выполнить покрытие столов для работы с тестом (столешниц) из дерева твердых лиственных пород, на пищеблоках по адресам: ул. Садовая, 15, ул. Энергетиков, 64, (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);	19.08.2022
5.	- Соблюдать технологию приготовления блюд обеденного рациона по адресам: ул. Садовая, 15; ул. Энергетиков, 64; - Соблюдать норму закладки витамина С в третье блюдо по адресу: ул. Энергетиков, 64 (п.п. 8.1.2.3, 8.1.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	18.10.2021
6.	Оборудовать помещение изолятора для воздушно-капельных инфекций медицинского блока КОУ ОО "Адаптивная школа-интернат № 17" по адресу г. Омск, ул. Садовая, 15 централизованным водоснабжением, водонагревающим устройством Основание: п. 2.2., 4.4.2. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"	18.10.2021
7.	Обеспечить проведение профилактической дезинфекции в соответствии с действующими инструкциями в медицинских блоках КОУ ОО "Адаптивная школа-интернат № 17" по адресам г. Омск, ул. Садовая, 15, ул. Энергетиков, 64 Основание: ст. 11., 29, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.15 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-	18.10.2021

	эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п. 2.9.5., 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	
8.	В структурном подразделении КОУ «Адаптивная школа-интернат № 17» (г. Омск, ул. Энергетиков, д. 64): обеспечить контроль кратности туберкулинодиагностики (1 раз в год); детей, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускать в учреждение при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом. Основание: п.п. 1.3, 5.1, 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 г. № 60.	18.10.2021

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на казенное общеобразовательное учреждение Омской области "Адаптивная школа-интернат № 17", по адресу: 644074, Омская обл., Омск г., Садовая ул., 15
ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

Информацию об исполнении пунктов настоящего предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области, по адресу: ул. 10 лет Октября, 98, г. Омск, 644001, **в течение 3 дней с даты истечения срока их исполнения.**

Не выполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В части невыполнения изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. **Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.**

Главный специалист-эксперт
должностное лицо


подпись

Филиппова Анастасия Юрьевна
фамилия, имя, отчество