



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41

тел. 25-65-16, факс 25-54-16 E-mail: kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Кировскому АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3, тел. 37-36-60, E-mail ond_kao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 55/1/1-9

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Казенному общеобразовательному учреждению Омской области

«Адаптивная школа-интернат № 17»

644074, город Омск, улица Садовая, дом 15

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кировского АО г. Омска по пожарному надзору от 19.01.2021 года, № 55, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период 11 февраля 2021 года, с 11:00 час. до 13:00 час., 26 февраля 2021 года

Продолжительность: 2 дня / 4 часа 00 мин.

проведена плановая, выездная проверка: Нискародовым Сергеем Сергеевичем, государственным инспектором Кировского АО г. Омска по пожарному надзору

в отношении: зданиях, помещениях, Казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная школа-интернат № 17», расположенного по адресу 644074, город Омск, улица Садовая, дом 15

совместно с: Директором КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат № 17» Латушкиной Натальей Григорьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
55/1/1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	07.02.2022	

55/1/2	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системой управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) правообладателем объекта защиты не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	07.02.2022	
55/1/3	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников выполнено менее 0,5 м.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 46, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	07.02.2022	
55/1/4	При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей выполнена менее 0,5 м.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 46, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	07.02.2022	
55/1/5	Приборы приемно-контрольные пожарные, не обеспечивают автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 46, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	07.02.2022	
55/1/6	Помещение пожарного поста где расположены приёмно – контрольные приборы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и приборы управления не обеспечено освещенностью не менее 50 лк. при аварийном освещении (фактически 38 лк.)	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 46, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	07.02.2022	

55/1/7	Декларация пожарной безопасности на объект защиты не соответствует достоверности представленных сведений (фактически класс функциональной пожарной опасности указан Ф 4.1 (фактически Ф 1.1.))	ст. 64 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	07.02.2022	
55/1/8	При срабатывании автоматической пожарной сигнализации не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы общеобменной вентиляции воздуха.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 СП 5.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	07.02.2022	
55/1/9	Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает требуемый расход воды на цели пожаротушения из расчета 1 ствол с расходом 2,5 л/с (фактически расход составляет 1,86 л/с)	ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, 86 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	07.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Кировского АО г. Омска

по пожарному надзору

Нискародов Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 2021 года



Предписание для исполнения получил:

Директор КОУ ОО

«Адаптивная школа-интернат № 17»

Латушкина Наталья Григорьевна

(должность, фамилия, инициалы)

26» февраля 2021 года

(Подпись)